ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02218/25

Серия RU № 0565119

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛАН".
Место нахождения (адрес юридического лица): 140000, Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, улица Смирновская, дом 21, корпус 2, помещение II, комната 1.
Основной государственный регистрационный номер: 1225000112633.
Телефон: +7(967)106-77-59. Адрес электронной почты: zaf@folan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ЛАЙТ".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117545, Россия, город Москва, улица Подольских курсантов, дом 3, строение 7А.
Основной государственный регистрационный номер: 1167746367029.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гофрированные из поливинилхлорида, для электромонтажных работ, товарного знака «FOLAN», типов «Легкая» и «Тяжелая», наружных диаметров согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 1065286).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.21.29-001-018824-91-2024 «ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД БЕЗГАЛОГЕННАЯ (HF), ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ТОВАРНОГО ЗНАКА «FOLAN» от 20.11.2024 года.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 32 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-350/03-2025 от 25.03.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 06-ОС/27-02/25 от 03.03.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бижоев Владимир Арсенович, Гареева Дина Рустамовна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №1065287). Хранение по ГОСТ 15150, в условиях 5 (ОЖ4). Гарантийный срок хранения – 2 года. Срок службы - 25 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 03.02.2025 года. Договор уполномоченного лица № 13/01 от 13.01.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.03.2025 **ПО** 24.03.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02218/25

Серия RU № 1065286

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3917 32 000 9	Трубы гофрированные из поливинилхлорида, для электромонтажных работ, товарного знака «FOLAN», типов «Легкая» и «Тяжелая», наружных диаметров:	ТУ 22.21.29-001-018824-91-2024 «ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД БЕЗГАЛОГЕННАЯ (HF), ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ТОВАРНОГО ЗНАКА «FOLAN» от 20.11.2024 г.
	Тип «Легкая»: Наружный диаметр 16 ± 0,3 мм, толщина стенки 0,2 мм; Наружный диаметр 20 ± 0,2 мм, толщина стенки 0,3 мм; Наружный диаметр 25 ± 0,2 мм, толщина стенки 0,4 мм; Наружный диаметр 32 ± 0,2 мм, толщина стенки 0,4 мм; Наружный диаметр 40 ± 0,2 мм, толщина стенки 0,5 мм; Наружный диаметр 50 ± 0,2 мм, толщина стенки 0,6 мм	
	Тип «Тяжелая»: Наружный диаметр 16 ± 0,3 мм, толщина стенки 0,3 мм; Наружный диаметр 20 ± 0,2 мм, толщина стенки 0,45 мм; Наружный диаметр 25 ± 0,2 мм, толщина стенки 0,6 мм; Наружный диаметр 32 ± 0,2 мм, толщина стенки 0,6 мм; Наружный диаметр 40 ± 0,2 мм, толщина стенки 0,7 мм; Наружный диаметр 50 ± 0,2 мм, толщина стенки 0,8 мм	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02218/25

Серия RU № 1065287

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с разделом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.